

HKN.4300.745.2014

Ostrołęka, dn.28.11.2014r.

WPLYNEŁO
Urząd Gminy Łyse
Stanowisko Pracy ds. Kancelaryjno-Technicznych
2014 -12- 03
L.dz. M38/2014
Ilość załączników -
Podpis: J. Szwed G. Turk

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 212, poz. 1263)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858)
- § 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody oraz sprawozdaniu z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 9 w/w rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji do 100 m³/d - **Lipniki** przedstawionych poniżej:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
14.07.2014	Szkoła Podstawowa w Lipnikach	84/N/Ost	OL-HKL.501.289N.2014 z dnia 16.07.2014	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.
06.10.2014	Stacja Uzdatniania Wody w Lipnikach	770/S/Ost	OL.HKL.501.1800S.2014 z dnia 10.10.2014	Oddział Laboratoryjny PSSE w Ostrowi Maz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z urządzenia wodociągowego o produkcji do 100 m³/d w Lipnikach,
administrowanego przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych,
a którego właścicielem jest Gmina Łyse

Uzasadnienie

Na podstawie przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru bieżącego i kontroli wewnętrznej administratora urządzenia wodociągowego w Lipnikach oraz na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z badań wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w **Lipnikach** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrołęce
Małgorzata Bednarska

Otrzymuje:

1. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych
07-437 Łyse ul. Ostrołęcka 2

Do wiadomości:

1. Gmina Łyse
Urząd Gminy w Łysych
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
2. strona internetowa: www.ostroleka.psse.waw.pl
3. A/a.